

UWAGI INSTALACJA WODY PRZECIW POŻAROWEJ:

- Instalację wody zimnej przeciwpożarowej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200.
- Rurociągi prowadzone w budynku zaizolować otulinami z wełny mineralnej np. Paroc Hvac Section AluCoat T o gr. 20mm,
- Rurociągi prowadzone w kanale zewnętrznym zaizolować otulinami z wełny mineralnej np. Paroc Hvac Section AluCoat T o gr. 80mm, dodatkowo przewód zabezpieczyć kablem grzewczym 3m kabla na 1m rury np. DEVIaqua 9 W/m 230V (Danfoss)
- Zawory elektromagnetyczne z cewką montować w pozycji poziomej (cewka skierowana pionowo ku górze).
- Przed i za zaworem elektromagnetycznym stosować proste odcinki rur o długości co najmniej 5-ti x średnica DN zaworu

LEGENDA:

- Istniejąca instalacja wody bytowej
- Projektowana instalacja p.poż.
- H1.2 — Projektowana szafka hydrantowa: Wymiar LxHxB=700x800x250mm Wyposażenie: Zawór hydrantowy 25 Wąż tłoczny półsztywny Ø25mm, L=30m Z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem

zakład inżynierii środowiska
Nikola Rybarczyk Ul. Dz. 454×100 Inowrocław tel. 0048 52 3522111

Tytuł projektu	**Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.**
Inwestor	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al. Kopernika 7, 88 - 100 Inowrocław
Nazwa i adres obiektu	Pawilon handlowy w Janikowie, działki nr: 8;18/6 obręb nr 3 ul. Dworcowa 1, 88-160 Janikowo

	Imię i nazwisko projektanta	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data	Podpis
PROJEKTANT				
Projektant	mgr inż. Jacek Miklas	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych