

PLAN SYTUACYJNY:



Opis oznaczeń:

ZK - złącze kablowe budynków nr A - F (Enea Operator)
TE-A - rozdzielnica główna budynek nr A
TE-B - rozdzielnica główna budynek nr B
TE-C-D - rozdzielnica główna budynek nr C i D
TE-E-F - rozdzielnice główna budynek nr E i F
KPI - prezostat nr kat. 060-121766

PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE:
TE-A/1 - zasilanie cewki zaworu p.poż., pom. 18A
TE-A/2 - zasilanie kabla grzewczego, pom. 4A
TE-B/1 - zasilanie cewki zaworu p.poż., pom. 29B
TE-B/2 - zasilanie kabla grzewczego, pom. 1B
TE-D-C/1 - zasilanie cewki zaworu p.poż., pom. 4C
TE-E-F/1 - zasilanie cewki zaworu p.poż., pom. 11F

zakład inżynierii środowiska
Aleja Ratuszowa 15/3c, 88–100 Inowrocław tel. 0048 52 3552215

Tytuł projektu	**Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.**
Inwestor	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al. Kopernika 7, 88 - 100 Inowrocław
Nazwa i adres obiektu	Pawilon handlowy w Janikowie, działki nr: 8;18/6 obręb nr 3 ul. Dworcowa 1, 88-160 Janikowo

PROJEKTANT	Imię i nazwisko projektanta	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Graczyk	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr K-4-7352-51/98	27.06.2022 r.	
OPRACOWAŁ	Imię i nazwisko projektanta	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Graczyk	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr K-4-7352-51/98	27.06.2022 r.	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Michał Głuszkowski	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr KUP/0184/PWE/21	27.06.2022 r.	

Tytuł rysunku	**Plan sytuacyjny - inst. elektryczne**	Skala	
		Arkusz	E-1