

WYKAZ WADIUM

ZADANIE	Tytuł zadania	numeracja organizacyjna, której dot. przetarg	Opis robót	WADIUM do SIWZ
1	2	3	4	5
REJON				
OSIEDLA REJONOWE - Janikowo (A-3)				
1.	Wilkońskiego 8	A-3	Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni w Rejonie.	2 000,00
2.	Wilkońskiego 9	A-3	Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni w Rejonie.	1 000,00
RAZEM :				3 000,00

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis zadania	Ogólny zakres robót i usług w ramach danego zadania	Zestawienie danych celem doboru urządzeń dla SUW			
						roczne zużycie wody zimnej (m3)	ilość stacji uzdatniania wody	ilość przyłączy	średnica przyłączy
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
REJON									
OSIEDLA REJONOWE - Janikowo (A-3)									
1.	Wilkońskiego 8	A-3	30.11.2022r.	Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni w Rejonie.	Zakres robót obejmuje : opracowanie dokumentacji wraz z doбором urządzeń SUW, dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi serwisowe i doprowadzenie zasilania 230V z pobliskich pralni.	1 648	1	1	Ø40
2.	Wilkońskiego 9	A-3	30.11.2022r.	Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni w Rejonie.	Zakres robót obejmuje : opracowanie dokumentacji wraz z doбором urządzeń SUW, dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi serwisowe i doprowadzenie zasilania 230V z pobliskich pralni.	1 115	1	1	Ø65
	<u>UWAGA :</u>								
	W wyliczeniach zużycia środka zmiękczającego oraz przy doborze urządzeń SUW należy uwzględnić twardość wody na poziomie 28 dH. Wartość wody winna być zmiękczona do 3 stopni niemieckich.								