

Załącznik nr 3 do SIWZ					
WYKAZ ZADAŃ - PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ DO DŹWIGÓW					
ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	2	3	4	5	6
OSIEDLE RĄBIN (A5)					
1	Krzywińskiego 5 (I klatka)	A5	20.06.2025r.	Wymiana (demontaż oraz montaż) wraz z dostawą lin nośnych wraz z zaciskami i kauszami.	Zakres robót obejmuje: Zakup i dostawę lin nośnych 6,5 mm - 6 szt o długości ok. 80 mb.- łącznie długość 480 mb, zaciski i kausze (ciężar obciążeniowy 0,173kg/m, pole przekroju metalowego 20,25 mm2 Klasa wytrzymałości drutów min. 1770N/mm2. Uwaga: lina jest przeginana w dwóch kierunkach, min. siła zerwania 31,5kN), Odciążenie wciągarki, rewizję wciągarki, obciążenie wciągarki. Osadzenie i zdjęcie kabiny z chwytaczy. Demontaż i montaż lin nośnych średnicy 6,5 mm - 6 szt o długości ok. 80mb. - łącznie 480 mb. Wyrównanie naciągu lin nośnych po miesiącu pracy - Wykonawca dostarczy protokół z wyrównania obciążenia lin. Techniczne próby dźwigu, regulacja urządzenia. Wymagana obecność Wykonawcy przy odbiorze dźwigu przez UDT oraz zatwierdzenie dokumentacji. Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie i przekazanie do KSM resursu dźwigu - min. 3 egz. oraz w formie elektronicznej. Zdanie złomu do punktu skupu złomu. Wymagane wypisanie karty BDO. UWAGA: Złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Spółdzielni.
	Krzywińskiego 5 (II klatka)		22.08.2025r.		Zakres robót obejmuje: Zakup i dostawę lin nośnych 6,5 mm - 6 szt o długości ok. 80 mb.- łącznie długość 480 mb, zaciski i kausze (ciężar obciążeniowy 0,173kg/m, pole przekroju metalowego 20,25 mm2 Klasa wytrzymałości drutów min. 1770N/mm2. Uwaga: lina jest przeginana w dwóch kierunkach, min. siła zerwania 31,5kN), Odciążenie wciągarki, rewizję wciągarki, obciążenie wciągarki. Osadzenie i zdjęcie kabiny z chwytaczy. Demontaż i montaż lin nośnych średnicy 6,5 mm - 6 szt o długości ok. 80mb. - łącznie 480 mb. Wyrównanie naciągu lin nośnych po miesiącu pracy- Wykonawca dostarczy protokół z wyrównania obciążenia lin. Techniczne próby dźwigu, regulacja urządzenia. Wymagana obecność Wykonawcy przy odbiorze dźwigu przez UDT oraz zatwierdzenie dokumentacji. Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie i przekazanie do KSM resursu dźwigu - min. 3 egz. oraz w formie elektronicznej. Zdanie złomu do punktu skupu złomu.Wymagane wypisanie karty BDO. UWAGA: Złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Spółdzielni.
2	Kleeberga 8 (I klatka)	A5	21.07.2025r.	Wymiana (demontaż oraz montaż) wraz z dostawą lin nośnych wraz z zaciskami i kauszami.	Zakres robót obejmuje: Zakup i dostawę lin nośnych 6,5 mm - 6 szt o długości ok. 80 mb. - łącznie długość 480 mb, zaciski i kausze (ciężar obciążeniowy 0,173kg/m, pole przekroju metalowego 20,25 mm2 Klasa wytrzymałości drutów min. 1770N/mm2. Uwaga: lina jest przeginana w dwóch kierunkach, min. siła zerwania 31,5kN), Odciążenie wciągarki, rewizję wciągarki, obciążenie wciągarki. Osadzenie i zdjęcie kabiny z chwytaczy. Demontaż i montaż lin nośnych średnicy 6,5 mm - 6 szt. o długości ok. 80mb.- łącznie 480 mb.Wyrównanie naciągu lin nośnych po miesiącu pracy - Wykonawca dostarczy protokół z wyrównania obciążenia lin. Techniczne próby dźwigu, regulacja urządzenia. Wymagana obecność Wykonawcy przy odbiorze dźwigu przez UDT oraz zatwierdzenie dokumentacji. Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie i przekazanie do KSM resursu dźwigu - min. 3 egz. oraz w formie elektronicznej. Zdanie złomu do punktu skupu złomu.Wymagane wypisanie karty BDO. UWAGA: Złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Spółdzielni.
3	Niepodległości 22 (II klatka)	A5	22.08.2025r.	Wymiana (demontaż oraz montaż) wraz z dostawą lin nośnych wraz z zaciskami i kauszami.	Zakres robót obejmuje: Zakup i dostawę lin nośnych 6,5 mm - 6 szt o długości ok. 80 mb.- łącznie długość 480 mb, zaciski i kausze (ciężar obciążeniowy 0,173kg/m, pole przekroju metalowego 20,25 mm2 Klasa wytrzymałości drutów min. 1770N/mm2. Uwaga: lina jest przeginana w dwóch kierunkach, min. siła zerwania 31,5kN), Odciążenie wciągarki, rewizję wciągarki, obciążenie wciągarki. Osadzenie i zdjęcie kabiny z chwytaczy. Demontaż i montaż lin nośnych średnicy 6,5 mm - 6 szt o długości ok. 80mb. - łącznie 480 mb. Wyrównanie naciągu lin nośnych po miesiącu pracy- Wykonawca dostarczy protokół z wyrównania obciążenia lin. Techniczne próby dźwigu, regulacja urządzenia. Wymagana obecność Wykonawcy przy odbiorze dźwigu przez UDT oraz zatwierdzenie dokumentacji. Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie i przekazanie do KSM resursu dźwigu - min. 3 egz. oraz w formie elektronicznej. Zdanie złomu do punktu skupu złomu.Wymagane wypisanie karty BDO. UWAGA: Złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Spółdzielni.